

# CERTIFICATO DI ANALISI

(RAPPORTO DI PROVA)

n°: 1406/24 del 21/06/2024



LAB N° 1782 L

committente: Società Servizi Ambientali S.p.A. Via Viglieri 7 17052 Borghetto Santo Spirito SV

Campione di acqua destinata al consumo umano - Via della Cornice (numero 0394/01)

Dati relativi al campionamento prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - ISO 19458:2006 (non accreditata); Prelievo eseguito da Sig. Riccardo Monticelli; Campione prelevato presso Via della Cornice; prelievo in data 17/06/2024 alle ore 09:00; temperatura al prelievo: 20°C; disinfettante residuo (non accreditato): <0,05 mg/l

Ricevuto in laboratorio il 17/06/2024 alle ore 15,02 a temperatura (del contenitore o del testimone) 6,7°C (trasporto effettuato da Sig. Riccardo Monticelli)

Le analisi sono iniziate il 17/06/24 e sono terminate il 19/06/24. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 10 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come prelevato dal, o come pervenuto al, laboratorio.

## RISULTATI ANALITICI

parametri di tipo microbiologico	risultato - unità di misura	espr. come	incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)
Batteri coliformi	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 9308-1:2017 - m270 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36°C per 24 ore			
Enterococchi intestinali	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 7899-2:2003 - s009 - metodo di filtrazione su membrana - terreno Slanetz e Bartley - incubazione a 36°C per 44 h			
Escherichia coli	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 9308-1: 2017 - m485 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36°C per 24 ore			

**Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Simone Cagnacci)**

### Criteria di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con \* oppure con §)

Per valutare la conformità si applica la regola decisionale di 'accettazione semplice', non si tiene conto dell'incertezza di misura

D.lgs 18 del 23 febbraio 2023 e succ. modifiche

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note - espresso come
Batteri coliformi	0				ufc/100m			L
Enterococchi intestinali	0				ufc/100m			L
Escherichia coli	0				ufc/100m			L

Il Direttore del Laboratorio  
*Simone Cagnacci*  
**dott. Simone Cagnacci**  
(Iscritto all' albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

**\*\*\* fine CERTIFICATO DI ANALISI \*\*\***