

CERTIFICATO DI ANALISI

(RAPPORTO DI PROVA)

n°: 2332/24 del 02/10/2024



LAB N° 1782 L

committente: Società Servizi Ambientali S.p.A. Via Viglieri 7 17052 Borghetto Santo Spirito SV

Campione di acqua destinata al consumo umano - Cimitero fraz Ranzi (numero 0632/02)

Dati relativi al campionamento prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - ISO 19458:2006(non accreditata); Prelievo eseguito da Sig. Riccardo Monticelli; Campione prelevato presso Pietra Ligure; prelievo in data 30/09/2024

Ricevuto in laboratorio il 30/09/2024 alle ore 11,13 a temperatura (del contenitore o del testimone) °C (trasporto effettuato da Sig. Riccardo Monticelli)

Le analisi sono iniziate il 30/09/24 e sono terminate il 02/10/24. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 10 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come prelevato dal, o come pervenuto al, laboratorio.

RISULTATI ANALITICI

parametri di tipo microbiologico	risultato - unità di misura	espr. come	incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)
Batteri coliformi	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 9308-1:2017 - m270 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36°C per 24 ore			
* Clostridium perfringens	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 14189:2016 - m405 - metodo delle membrane filtranti - semina su TSC agar - incubazione a 44°C per 21 h in anaerobiosi			
Enterococchi intestinali	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 7899-2:2003 - s009 - metodo di filtrazione su membrana - terreno Slanetz e Bartley - incubazione a 36°C per 44 h			
Escherichia coli	0	ufc/100mL	inf. a 1; non rilevabile
UNI EN ISO 9308-1: 2017 - m485 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36°C per 24 ore			

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Simone Cagnacci)

Criteria di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

Per valutare la conformità si applica la regola decisionale di 'accettazione semplice', non si tiene conto dell'incertezza di misura

D.lgs 18 del 23 febbraio 2023 e succ. modifiche

parametro:	lim. acc. / M	val. guida / m	lim. inf.	lim. sup.	un.mis.	n	c	note - espresso come
Batteri coliformi	0				ufc/100mL			
Clostridium perfringens	0				ufc/100mL			acque influenzate da acque superficiali
Enterococchi intestinali	0				ufc/100mL			
Escherichia coli	0				ufc/100mL			

L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento

CERTIFICATO DI ANALISI 2332/24 - Pagina 1 di 2

Il Direttore del Laboratorio
dott. Simone Cagnacci

(Iscritto all' albo dei Farmacisti prov IM n. 908)

***** fine CERTIFICATO DI ANALISI *****